ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 236022, г. Калининград, ул. Носова, д. 1-3,телефон: 8 (4012) 579-600, факс: 8 (4012) 579-601;
E-mail: kaliningrad@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

г. Советск, ул. Тургенева, д.34
(место составления акта)

«30» мая 2018г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
№ 8.1-0226вн-А/0096-2018

По адресу/адресам:
238755, Калининградская область, г. Советск, ул. Тургенева, д.34,
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 10.04.2018 № к-226-пр
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Аленушка» (далее МАДОУ №14)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___” _____ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

“___” _____ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4раб. дня/20раб. часов в период с 10час. 00мин. «25» мая 2018 года по 15час. 00мин. «30» мая 2018 года
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
Законный представитель юридического лица, Злобина Ирина Александровна, заведующий МАДОУ №14 действующий на основании распоряжения Главы администрации Советского городского округа Калининградской области №266-рл от 28.09.2012 « О приеме на работу»,

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц МАДОУ №14, уведомительное письмо от 10.04.2018 № 08-16/2491 для ознакомления вручено лично 17.04.2018 в 11ч 00 мин (отметка об ознакомлении - в распоряжении от 10.04.2018 № к-226-пр и уведомительном письме 10.04.2018 № 08-16/2491 заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки вручена 25.05.2018г.

Злобина И.А. _____ 30.05.2018г. время 15 ч 00мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Ронжина Марина Алексеевна, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области Центрального управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
Злобина Ирина Александровна, заведующий МАДОУ №14 действующий на основании распоряжения Главы администрации Советского городского округа Калининградской области №266-рл от 28.09.2012 « О приеме на работу»,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки: МАДОУ №14 предоставлена документация и приняты следующие меры по устранению нарушений пунктов указанных в Предписании об устранении выявленных нарушений от 08.02.2018 № 8.1-0033пл -П/0018-2018, срок для исполнения которых истек 09.05.2018 г. в 00 часа 00 минут, а именно:

№ п/п	Номер выполненного пункта предписания	Конкретное описание (существо) устраненного в срок нарушения	Информация об устранении выявленного нарушения, предпринятые меры и предоставленная документация, фотоматериалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения (доказательства)
1.	П.1	МАДОУ №14 отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство (зам ответственного за электрохозяйство Злобина И.А. Приказ №3 от 18.01.2018. назначена в нарушение п.1.2.3., 1.2.7. ПТЭ ЭП, а именно: назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производиться из числа руководителей и специалистов Потребителя прошедших проверку знаний и имеющих соответствующую группу по электробезопасности. (проверка знаний 17.01.2018 группа	Устранено. Приказ № 15 от 17.05.2018. (вх. №08-7160 от 14.05.2018.

		II по ЭБ).	
2.	П.2	Не проведены осмотры оборудования электроустановки в соответствии с графиком работ в январе 2018г (отсутствует записи о проведении ремонтов в журнале учёта этих работ).	Устранено. Проведены осмотры оборудования электроустановки в соответствии с графиком работ 2018г (записи о проведении ремонтов в журнале учёта этих работ). (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
3.	П.3	Не проводятся осмотры кабельных линий, а именно: 2КЛ-0,4 кВ АВБ 3х120 +1х70 сведения о результатах осмотров отсутствуют в журнале дефектов и неполадок. Отсутствуют паспорта на кабельные линии.	Устранено. Проводятся осмотры кабельных линий, а именно: 2КЛ-0,4 кВ АВБ 3х120 +1х70 сведения о результатах осмотров занесены в журнал дефектов и неполадок. Составлены паспорта на кабельные линии. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
4.	П.4	Нарушена периодичность осмотра наличие и состояние средств защиты 1 раз в 6 месяцев (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца) работником ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал	Устранено. Производится осмотр наличие и состояние средств защиты 1 раз в 6 месяцев (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца) работником ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
5.	П.5	Отсутствует приказ о назначении работников для поддержания исправного состояния, проведения испытаний и проверок переносных электроприемников и вспомогательного оборудования .	Устранено. Приказ №3/5 от 28.002. 2018. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
6.	П.6	Не заполняется журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям МАДОУ №14 в соответствии с требованием приложения №8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, рег. в Минюсте России от 13.04. 2016 №41781, а именно: отсутствуют подписи получивших целевой инструктаж (командированный персонал Марков В.В., Бабков А.А.)	Устранено. Приказ № 4/1 от 09.02.2018. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
7.	П.7	Перечень работ, в порядке текущей эксплуатации в МАДОУ №14 разработан в нарушение 8.6 ПОТЭУ, а именно: ошибочно включены работы по ремонту осветительной электропроводки на высоте более 2,5м .	Устранено. Разработан Перечень работ, в порядке текущей эксплуатации в МАДОУ №14 разработан в соответствии с ПОТЭУ (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
8.	П.8	В МАДОУ №14 не проводиться	Устранено. Приказ № 4/1 от

		вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с командированным персоналом, выполняющим работу в электроустановках Потребителя: отсутствуют записи в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда (командированным персонал ООО «фирма «Тепломонтаж» Договор №6 от 09.01.2018г, командированный персонал ЭЛ ООО «Энергия-Полюс» 22.05.2017г).	09.02.2018. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
9.	П.9	Перечень средств защиты МАДОУ №14 утвержденный руководителем от 09.01.2018 не соответствует приложению 8 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. № 261.	Устранено. Разработан Перечень средств защиты МАДОУ №14 утвержденный руководителем в соответствии приложению 8 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
10.	П.10	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварийных режимов.	Устранено. Разработана инструкция по предотвращению и ликвидации аварийных режимов. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
11.	П.11	Отсутствует кабельный журнал.	Устранено. Составлен кабельный журнал. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
12.	П.12	Нарушена периодичность осмотров видимой части заземляющего устройства №1 не реже 1 раза в 6 месяцев, а именно: не проведен осмотр в соответствии с графиком в январе 2018г (отсутствуют результаты осмотра в паспорте заземляющего устройства).	Устранено. Производится осмотр видимой части заземляющего устройства №1 не реже 1 раза в 6 месяцев, (занесены результаты осмотра в паспорте заземляющего устройства). (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
13.	П.13	Отсутствуют опознавательные знаки у мест ввода заземляющих проводников в здание, в соответствии с требованием п.1.7.118 Правила устройства электроустановок (далее-ПУЭ) (утв.Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 №204).	Устранено. Нанесены опознавательные знаки у мест ввода заземляющих проводников в здание. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
14.	П.14	Не выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов в соответствии с требованием п.1.7.83, п.7.1.88 Правил	Устранено. Выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов в соответствии с требованием п.1.7.83, п.7.1.88

		устройства электроустановок (далее - ПУЭ) (утв. Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 №204). в помещении пищеблока. (Не заземлены металлические мойки, металлические разделочные столы).	Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ) (утв. Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 №204). в помещении пищеблока. (заземлены металлические мойки, металлические разделочные столы). Протокол №179/4-6/16 от 25.04.2018. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
15.	П.15	Отсутствуют защитный контакт штепсельной розетки, присоединенный к дополнительной системе уравнивания потенциалов в соответствии с требованием п.1.7.85, п.7.1.88 Правила устройства электроустановок (далее- ПУЭ (утв.Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 №204), установленной в помещении повышенной опасности (Пищеблок), для подключения переносных электроприемников подлежащих заземлению.	Устранено. Установлена розетка с защитным контактом. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
16.	П.16	В помещении пищеблока МАДОУ №14 электрическая сковорода заземлена в нарушение п.2.7.6 (последовательным соединением). Фото.	Устранено. Заземлена сковорода в соответствии с правилами. Протокол №179/4-6/16 от 25.04.2018. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
17.	П.17	В помещении пищеблока МАДОУ №14 электрические плиты заземлены в нарушение п.2.7.6 (последовательным соединением). Фото.	Устранено. Заземлены эл.плиты в соответствии с правилами. Протокол №179/4-6/16 от 25.04.2018. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
18.	П.18	В помещении пищеблока МАДОУ №14 не нанесены указатели положения привода рубильника «включено» «отключено». Фото.	Устранено. Нанесены указатели положения привода рубильника «включено» «отключено». (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
19.	П.19	Отсутствуют четкие эксплуатационные надписи и предупреждающие знаки установленного образца на пусковых аппаратах электрооборудования в пищеблоке МАДОУ №14. Фото.	Устранено. Нанесены четкие эксплуатационные надписи и предупреждающие знаки установленного образца на пусковых аппаратах электрооборудования в пищеблоке МАДОУ №14. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
20.	П.20	Отсутствует устройство защитного отключения УЗО в цепи питания бойлера для дополнительной защиты от поражения электрическим током (Пищеблок).	Устранено. Установлены УЗО в цепи питания бойлера для дополнительной защиты от поражения электрическим током (Пищеблок). (вх. №08-7160 от 14.05.2018).

21.	П.21	В МАДОУ №14 РП-1 применяются некалиброванные плавкие вставки. Фото .	Устранено. В МАДОУ №14 РП-1 применяются калиброванные плавкие вставки. Фото(вх. №08-7160 от 14.05.2018).
22.	П.22	На дверях осветительного щита ЩО 5 отсутствуют плакаты и знаки установленной формы.	Устранено. На дверях осветительного щита ЩО 5 нанесены плакаты и знаки установленной формы. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
23.	П.23	Не проведена ревизия контактных соединений розетки в прачечной (имеются оплавления контактных соединений).	Устранено. Проведена ревизия контактных соединений розетки в прачечной. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
24.	П.24	В МАДОУ №14 в распределительных щитах РП-1, РП-2 отсутствует буквенные и цветовые обозначения шин PE и N в соответствии с требованием п.п.1.1.29,1.1.30 Правил устройства электроустановок (утв. Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 №204). Фото.	Устранено. В МАДОУ №14 в распределительных щитах РП-1, РП-2 нанесены буквенные и цветовые обозначения шин PE и N. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
25.	П.25	В ВРУ-0,4кВ не обеспечена проверка схемы электроснабжения, соответствующая фактическому состоянию с отметкой ответственного за электрохозяйство об этом не реже 1 раза в 2 года.	Устранено. Обеспечена проверка схемы электроснабжения, соответствующая фактическому состоянию с отметкой ответственного за электрохозяйство об этом не реже 1 раза в 2 года. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).
26.	П.26	В нарушение п.7.1.36 Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ) (утв. Министерством энергетики РФ приказ от 08.07.2002 №204) нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключены в РП1 под общий контакт.	Устранено. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключены в РП1 под общий контакты. (вх. №08-7160 от 14.05.2018).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не является предметом проверки

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

не является предметом проверки

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
от 08.02.2018 № 8.1-0033пл -П/0018-2018, срок для исполнения которых истек 09.05.2018 г. в 00 часа 00 минут

не выявлены

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Фотодокументы и материалы, подтверждающие выполнение нарушений.
2. Копия распоряжения Главы администрации Советского городского округа Калининградской области №266-рл от 28.09.2012 « О приеме на работу»,;

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области М.А. Ронжина

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Злобина Ирина Александровна, заведующий МАДОУ №14 действующий на основании распоряжения Главы администрации Советского городского округа Калининградской области №266-рл от 28.09.2012 « О приеме на работу»,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » мая 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)