



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7
Почтовый адрес: 236010, г. Калининград, просп. Победы, д. 61

Тел. (495) 695-43-89, Факс: (495) 691-43-65
тел. (4012)57-96-00 факс (4012) 57-96-01

г. Советск
(место составления акта)

23 мая 2014 г.
(дата составления акта)
15 час.00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 8.1-0228пл-А/0095-2014

По адресу/адресам: Калининградская обл., г. Советск, ул. Тургенева, 34
(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 14 апреля 2014 года № к-228-пр Центрального
управления Ростехнадзора «О проведении плановой выездной проверки»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №14 «Аленушка» (далее – МАДОУ №14)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность . ___

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/32 рабочих часа в период с 20 по 23
мая 2014 г

_____ (рабочих дней/часов)

Акт составлен: – Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14

25.04.2014 в 13 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки - не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (лица), проводившее проверку: Герасимчик Нина Николаевна - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области Центрального управления Ростехнадзора.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: – Злобина Ирина Александровна – заведующий МАДОУ №14

-Каснерис Зинаида Павловна- зам. заведующего по АХР, ответственный за электрохозяйство
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки :

1. установлено, что электроустановка является действующей, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Минэнерго России приказом от 13.01.2003 № 6, раздел Термины и их определения).

2. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

Нарушений обязательных требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не требуется.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не требуется.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Н. Герасимчик

Злобина

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по Калининградской области


Н.Н. Герасимчик

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Злобина
Ирина Александровна- заведующий МАДОУ «14

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 23 ” _____ мая 20 14 г.


(подпись)